



Attestato CE di tipo

Esame UE del tipo (produtz.)

EU – Production Type Certificate

n. ECM PED-Bp 2024-0D86

Rilasciato ai sensi della Direttiva 2014/68/UE– Allegato III
Issued according to 2014/68/EU Directive – Annex III

Richiedente

Applicant

Ragione Sociale

JOKWANG I.L.I Co., Ltd.

Company Name

Sede Legale

37, Sanmakgongdanbuk 10-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea

Registered office

Apparecchio / Insieme

Safety Relief Valve

Equipment / Assembly

Modelli

JSV-BF31, FF21/41/51/100/200, HT41/51/71, LT12, FT100, PF100

Models

Questa apparecchiatura/insieme e le sue eventuali varianti accettate sono descritte nel presente Certificato e nell'allegato dello stesso.

This equipment/assembly and any acceptable variation thereto are described in this Certificate and its Annex.

L'ECM, Organismo Notificato n° 1282, in conformità all'Art. 14 della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014, certifica che questo apparecchio/insieme verificato secondo la procedura di cui all'allegato III modulo B "Esame UE del tipo - tipo di produzione -", è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute di apparecchi/insemi a pressione, definiti nell'allegato I della Direttiva.

ECM, Notified Body No. 1282, in accordance with Article 14 of the Directive 2014/68/UE of the European Parliament and the Council 15th May 2014, certifies that this equipment/assembly was tested according to the procedure set out in Annex III module B "EU Type examination – production type-", complies with the essential health and safety requirements of pressure equipment/assembly given in Annex I of the Directive.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n° PRD-B-2024-0D86.

The examination and test results are recorded in confidential report no. PRD-B-2024-0D86.

I requisiti essenziali di sicurezza e salute sono assicurati dalla rispondenza alle Norme applicate: EN ISO 4126-1:2013/A2:2019, EN 12516-1:2014+A1:2018.

The essential health and safety requirements are assured by compliance with applied Standard: EN ISO 4126-1:2013/A2:2019, EN 12516-1:2014+A1:2018.

Questo Certificato di "Esame UE del tipo – tipo di produzione" è relativo soltanto all'apparecchio/insieme specificato, in accordo con la Direttiva 2014/68/UE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e fornitura dell'apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del presente certificato.

This EU Type examination Certificate – production type - relates only to the specified equipment/assembly in accordance with Directive 2014/68/UE. Further requirements of the Directive shall be applied to the manufacturing process and supply condition. These requirements are not covered by this certificate.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche all'apparecchiatura (anche se minime) o al processo produttivo, il fabbricante ha l'obbligo di informare ECM circa le modifiche apportate, altrimenti questo certificato decade.

If any modifications will be made on the equipment (even if minims) or on the production process the manufacturer has the obligation to inform ECM about the modifications, otherwise this certificate void.

Valsamoggia (BO)

Data - Date 15/01/2024

Scadenza - Expiry date 14/01/2029



Firma autorizzata

Authorized signature

Amanda Payne
(Deputy Manager)

Questo certificato, compreso l'allegato, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Pagina 1 di 2
This certificate, annex included, may only be reproduced in its entirety and without any change. Page 1 of 2

Ente Certificazione Macchine srl

Via Ca' Bella 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO)

+39 0516705141 +39 0516705156 ecm@entecerma.it www.entecerma.it



Allegato al Certificato n. Appendix to Certificate no. n. ECM PED-Bp 2024-0D86

Rilasciato i sensi della Direttiva 2014/68/UE- Allegato III
Issued according to 2014/68/EU Directive - Annex III

Descrizione dell'apparecchio/insieme Equipment/assembly description

DATI TECNICI- TECHNICAL DATA			FLUIDO- FLUID				
Attrezzatura Equipment	PS (MPa)	TS min/max (°C)	Natura Type	Stato State	Gruppo Group	V (ℓ)	DN (mm)
Product Name: Safety Relief Valve Model Name: JSV-BF31, FF21/41/51/100/200, HT41/51/71, LT12, FT100, PF100	0.03 ~ 42.5	-196 ~ 640	-	Steam air, Gas, Liquid	I	-	15 ~ 500

Rapporto di verifica e di prova Verification and test report

PRD-B-2024-0D86

FINE DEL CERTIFICATO – END OF CERTIFICATE

Questo certificato, compreso l'allegato, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Pagina 2 di 2
This certificate, annex included, may only be reproduced in its entirety and without any change. Page 2 of 2

Ente Certificazione Macchine srl

Via Ca' Bella 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO)

+39 0516705141 +39 0516705156 ecm@entecerma.it www.entecerma.it